

Certificaatnummer G61595/01 Vervangt --
 Uitgegeven 2011-05-31 Eerste uitgave 2008-07-18

Productcertificaat
GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

ATAG Verwarming Nederland B.V.,


geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM
A203C

RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 83.2% (Hi). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 / NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

| Q beh;tap;bruto;i / Q W;dis;nren;an (MJ/jaar) | | η opw;tap;i (Hs) / η W;gen;gi (Hs) Afgerond conform norm |
|---|-------|---|
| Van: | Tot: | |
| 0 | 6623 | 0.600 |
| 6623 | 7238 | 0.625 |
| 7238 | 7853 | 0.650 |
| 7853 | 8469 | 0.675 |
| 8469 | 9290 | 0.700 |
| 9290 | 11419 | 0.725 |
| 11419 | ∞ | 0.750 |



Bouke Meekma
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 055 539 33 55
 Fax 055 539 34 62
 E-mail info@kiwa.nl
 www.kiwa.nl

ATAG Verwarming Nederland B.V.
 Galileïstraat 27
 7131 PE LICHTENVOORDE
 Tel. 0544 391 777
 Fax 0544 391 703
 E-mail info@atagverwarming.com
 www.atagverwarming.nl

| GASKEUR | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| HR | HR Verwarming | 107 |
| HR_{ww} | HR Warm Water | |
| CW | Comfort Warm Water | 3 |
| SV | Schonere Verbranding | |