

Nummer **G96/011**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Q38SC200V**,

van **ATAG Verwarming Nederland B.V.**,

te **Lichtenvoorde, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
77.4%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7361	0.550
7361	8696	0.575
8696	10047	0.600
10047	11403	0.625
11403	12740	0.650
12740	∞	0.675

Apeldoorn, 9 januari 2006


ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

GASTEC
▲
Certification

Gaslec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

